

## BIJLAGE MAATREGELENLIJSTEN EDZ 2018

Deze bijlage hoort bij de *Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen 2018* (EDZ 2018). Het betreft de maatregelen waarvoor een projectsubsidie kan worden aangevraagd zoals geformuleerd in artikel 3 van deze regeling.

<b>1</b>	<b>Verlichting</b>	
1.1	Buitenverlichting	<i>Bestemd voor:</i> buitenverlichting, niet zijnde reclameverlichting, <i>en bestaande uit:</i> LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
1.2	Binnenverlichting	<i>Bestemd voor:</i> vervangen van bestaande binnenverlichting, dan wel in geval van nieuwbouw aanschaf van binnenverlichting, <i>en bestaande uit:</i> b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08.
1.3	LED-buis systeem	<i>Bestemd voor:</i> verlichting in of bij gebouwen <i>En bestaande uit:</i> systeem van LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen.
<b>2</b>	<b>Ventilatie en verwarming</b>	
2.1	Warmteterugwinning	<i>Bestemd voor:</i> het koelen of verwarmen van bestaande of nieuw te bouwen van zorgvestigingen door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht, <i>en bestaande uit:</i> warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.
2.2	Warmtepomp	<i>Bestemd voor:</i> het verwarmen van bestaande dan wel nieuw te bouwen zorgvestigingen, <i>en bestaande uit:</i> een warmtepomp, (eventueel) bronsysteem. <i>Toelichting:</i> Als de installatie altijd geregeld wordt op basis van koelvraag is het geen warmtepomp en komt de installatie niet in aanmerking.
<b>3</b>	<b>Tapwater</b>	
3.1	Warmtepompboiler	<i>Bestemd voor:</i> het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater, <i>en bestaande uit:</i> een elektrisch gedreven warmtepompboiler.
3.2	Warmteterugwinning uit douchewater	<i>Bestemd voor:</i> het terugwinnen van warmte uit (douche)water, <i>en bestaande uit:</i> warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.

<b>4</b>	<b>Bouwkundig</b>	
4.1	Vervangen glas (incl. aanpassen kozijn)	<i>Bestemd voor:</i> (vervanging van) beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande zorgvestigingen, <i>en bestaande uit:</i> meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m <sup>2</sup> .K gemeten conform NEN-EN 673:2011, (eventueel) kozijn.
4.2	Isolatie wand, vloer en/of dak	<i>Bestemd voor:</i> (de verbetering van) de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten, <i>en bestaande uit:</i> isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand $R = \Sigma(R_m) = \Sigma(d/\lambda)$ ten minste 2,5 m <sup>2</sup> .K/W bedraagt.
<b>5</b>	<b>Duurzame energie-opwekking</b>	
5.1	Zonnecollectorsysteem	<i>Bestemd voor:</i> het verwarmen van water of lucht, <i>en bestaande uit:</i> een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.
5.2	Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking	<i>Bestemd voor:</i> het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, <i>en bestaande uit:</i> panelen met fotonvoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting het elektriciteitsnet.  Echter alleen als de aansluiting 3x80A of lager is, (kleinverbruiker)
5.3	Biomassaketel	<i>Bestemd voor:</i> het verwarmen van zorgvestigingen en/of de productie van warm tapwater door verbranding van biomassa, <i>en bestaande uit:</i> een ketel of kachel met een warmterendement dat ten minste 80% bedraagt, (eventueel) restwarmteopslagvat.
<b>6 Keurmerk</b>		
		<i>Het verkrijgen van een keurmerk dat als doelstelling heeft renovatie, nieuwbouw of bedrijfsvoering duurzaam te maken. De volgende keurmerken komen in aanmerking:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milieuthermometer zorg</li> <li>- ISO 50.000</li> <li>- ISO 14001</li> <li>- BREAAM</li> <li>- GPR met auditrapport</li> </ul>